



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 23 03 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 12667

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані «Polimin P-24, Polimin P-25, Polimin P-27»

виготовлений у відповідності із EN 12004. «Adhesives for ceramic tiles. Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking». «Клеї для керамічної плитки. Вимоги, оцінка та перевірка сталого виконання, класифікації та маркування»

Код за ДКІП УКТЗЕД артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а,  
Тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85, root@polimin.ua, www.polimin.ua  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а,  
Тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85, root@polimin.ua, www.polimin.ua; Код за ЄДРПОУ:  
31481925  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ГДКсер.доб., а саме: кремнію діоксид аморфний - ОБРВ – 0,2, пил цементного виробництва - 0,02 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: пилу цементу – 6 мг/м<sup>3</sup>, 4 клас небезпеки, «Ф»; діоксиду кремнію - 2 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, «Ф»; формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки,

«А, Г» відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Компоненти продукції чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Питома ефективна активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг згідно з НРБУ-97 «Державні гігієнічні норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. При використанні необхідно здійснювати контроль повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин у відповідності до узгоджених МОЗ методичних вказівок. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані «Polimin P-24, Polimin P-25, Polimin P-27» виготовлені у відповідності із EN 12004. «Adhesives for ceramic tiles. Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking». «Клеї для керамічної плитки. Вимоги, оцінка та перевірка сталого виконання, класифікації та маркування», за наданим заявником комплектом документації відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії EN 12004. «Adhesives for ceramic tiles. Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking». «Клеї для керамічної плитки. Вимоги, оцінка та перевірка сталого виконання, класифікації та маркування»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7675 від 06 березня 2018р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
Директор Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П. М.П.



Чернюк В.І.